



房间名称	房间面积
房间面积 AREA(m ²)	4.42
房间高度 HEIGHT(m)	2.5
洁净等级 CLASS	C
温度TEMPERATURE(°C)	22±2
相对湿度 HUMIDITY(%)	45-60%
换气次数 AIR CHANGE(V/h)	25.3
送风量 SUPPLY AIR(CMH)	280
回风量 RETURN AIR(CMH)	0
工艺排风量 PROCESS EXHAUST(CMH)	0
房间排风量 ROOM EXHAUST(CMH)	260
房间静压PRESSURE(Pa)	15

房间名称	备注
房间面积 AREA(m ²)	1.89
房间高度 HEIGHT(m)	2.5
洁净等级 CLASS	C
温度TEMPERATURE(°C)	22±2
相对湿度 HUMIDITY(%)	45-60%
换气次数 AIR CHANGE(V/h)	25.4
送风量 SUPPLY AIR(CMH)	120
回风量 RETURN AIR(CMH)	0
工艺排风量 PROCESS EXHAUST(CMH)	0
房间排风量 ROOM EXHAUST(CMH)	110
房间静压PRESSURE(Pa)	20

房间名称	台成腔室
房间面积 AREA(m ²)	10.25
房间高度 HEIGHT(m)	2.5
洁净等级 CLASS	C
温度TEMPERATURE(°C)	22±2
相对湿度 HUMIDITY(%)	45-60%
换气次数 AIR CHANGE(V/h)	118.6
送风量 SUPPLY AIR(CMH)	3040
回风量 RETURN AIR(CMH)	0
工艺排风量 PROCESS EXHAUST(CMH)	3000
房间排风量 ROOM EXHAUST(CMH)	0
房间静压PRESSURE(Pa)	15

房间名称	后区
房间面积 AREA(m ²)	5.21
房间高度 HEIGHT(m)	2.5
洁净等级 CLASS	C
温度TEMPERATURE(°C)	22±2
相对湿度 HUMIDITY(%)	45-60%
换气次数 AIR CHANGE(V/h)	25.3
送风量 SUPPLY AIR(CMH)	330
回风量 RETURN AIR(CMH)	0
工艺排风量 PROCESS EXHAUST(CMH)	0
房间排风量 ROOM EXHAUST(CMH)	310
房间静压PRESSURE(Pa)	15

房间名称	后区
房间面积 AREA(m ²)	1.67
房间高度 HEIGHT(m)	2.5
洁净等级 CLASS	C
温度TEMPERATURE(°C)	22±2
相对湿度 HUMIDITY(%)	45-60%
换气次数 AIR CHANGE(V/h)	26.3
送风量 SUPPLY AIR(CMH)	110
回风量 RETURN AIR(CMH)	0
工艺排风量 PROCESS EXHAUST(CMH)	0
房间排风量 ROOM EXHAUST(CMH)	100
房间静压PRESSURE(Pa)	15

房间名称	后区
房间面积 AREA(m ²)	1.6
房间高度 HEIGHT(m)	2.5
洁净等级 CLASS	CNC
温度TEMPERATURE(°C)	18~26
相对湿度 HUMIDITY(%)	45-65%
换气次数 AIR CHANGE(V/h)	15
送风量 SUPPLY AIR(CMH)	60
回风量 RETURN AIR(CMH)	0
工艺排风量 PROCESS EXHAUST(CMH)	0
房间排风量 ROOM EXHAUST(CMH)	60
房间静压PRESSURE(Pa)	0